

ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
 Laboratoř, pracoviště Tábor
 ÁČOV Tábor, Na Mělké, 390 02 Tábor
 tel./fax: 381 264 706
 e-mail: miroslava.vilimkova@cevak.cz

Zkušební laboratoř č. 4113, posouzená ASLAB - Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 : 2005

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1999/2020

Zadavatel:	Městys Borotín Borotín 57 39135 Borotín
------------	---

Vzorek číslo: 3945
Místo odběru: Borotín u Tábora, čp.146, Z.Š.
 Upřesnění místa odběru: kuchyně
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 10.02.2020
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 13:20
 Typ vzorku: prostý Datum a čas příjmu: 10.02.2020 13:30
 Typ rozboru: krácený Datum provedení analýz: 10.02.2020 - 13.02.2020
 Odebral: Hrubý Zdeněk Akreditovaný odběr: Ano
 Postup odběru: SOP č. 400
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Barva	9	mg/l Pt	20%	SOP - 32 (ČSN EN ISO 7887)	A
Zákal	1,9	ZF(n)	20%	SOP - 33 (ČSN EN ISO 7027-1)	A
Pach	příjemný			SOP - 34 (ČSN EN 1622)	A
Konduktivita (25°C)	23,7	mS/m	5%	SOP - 23 (ČSN EN 27888)	A
pH	7,4		0,1	SOP - 6 (ČSN ISO 10523)	A
CHSK-Mn	1,6	mg/l	15%	SOP - 31 (Interní postup)	A
Amoniak a NH ₄ ⁺	<0,05	mg/l		SOP - 7 (ČSN ISO 7150-1)	A
Dusičnany	50	mg/l	15%	SOP - 8 (ČSN ISO 7890-3)	A
Chuť	příjemná			SOP - 34 (ČSN EN 1622)	A
Chlor volný	0,06	mg/l	20%	SOP - 21 (ČSN EN ISO 7393-2)	A, M
Teplota	8,9	°C		SOP - 1 (ČSN 75 7342)	A
Železo	<0,05	mg/l		SOP - 24 (ČSN ISO 6332)	A
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP - 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP - 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A
Počty kolonií při 36°C	37	KTJ/1ml		SOP - 103 (ČSN EN ISO 6222)	A
Počty kolonií při 22°C	190	KTJ/1ml		SOP - 103 (ČSN EN ISO 6222)	A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

P1-P5 - zkouška prováděná subdodávkou