



## Městský úřad Votice

OVÚPŽP - Oddělení stavební úřad  
Komenského náměstí 700  
259 17 Votice



MVOTX00L99BT

ČEZ Distribuce a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  
zastoupená na základě plné moci firmou  
Elmoz Czech, s.r.o., IČO: 47544929, Černoleská 2326, 256 01 Benešov

Vaše značka/ze dne	Číslo jednací	Spisová značka	Vyřizuje/linka	Votice
/20.10.2023	22607/2026/Výst.-Če	5813/2026/Výst.-Če	Ing. Viktor Červ 317/830153	14.5.2026

Počet listů: 4

Počet příloh: 0

## ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Votice, odbor výstavby, územního plánování a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební zákon), posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 20.10.2023 podala společnost ČEZ Distribuce a.s. Praha, IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupená na základě plné moci firmou Elmoz Czech, s.r.o., IČO: 47544929, Černoleská 2326, 256 01 Benešov (dále jen „žadatel“) a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona

### ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„**HATOV – kNN a vNN pro č.p.20 (IV-12-6031470)**“ na pozemcích parc. č. 457/1, 649, 453/6, 650/2, 650/3, 453/10, 453/2, 453/9, -47, 509, 650/1, -36, 453/4, -43, 646/2, 524/11, 524/8, 525/6, 525/30, 525/29, 655, 453/1, 453/3, -37/1, -37/4, 504/3, 524/7, -34, 519, 525/24 v katastrálním území Libenice u Tábora a na pozemcích parc.č. 859, 856/1, 474, 475, -30 v katastrálním území Bonkovice.

#### Popis stavby:

#### **Montáž nových pojistkových skříní:**

##### **k.ú. Libenice u Tábora**

Nová rozpojovací pojistková skříň v plastovém pilíři SR502/NKW2 (SJZ: R5) bude umístěna na pozemku p.č.650/2, zadní stěnou v těsné blízkosti u obvodové stěny garáže (na hranici pozemků p.č.650/2 a p.č.453/3).

Nová přípojková pojistková skříň v plastovém pilíři SS100/NKE1P–C (SJZ:X1) bude umístěna na pozemku p.č.453/9 ve vytvořené mezeře ve stávajícím obrubníku a v těsné blízkosti stávajícího oplocení domu č.p.1.

Nová přípojková pojistková skříň SS100/KVE4P–M (SJZ:B8) bude umístěna do výklenku zděného pilíře umístěného do stávajícího oplocení na pozemku p.č.509. Boční stěna zděného pilíře bude ve vzdálenosti cca 0,75m od sloupku brány (vjezdu na pozemek p.č.509).

Nová přípojková pojistková skříň v plastovém pilíři SS100/NKE1P–C (SJZ:4) bude umístěna na pozemku p.č. st.36 před stávajícím oplocení, zadní stěnou v těsné blízkosti stávajícího oplocení a pravou boční stěnou (pohled z ulice) ve vzdálenosti cca 0,6m od sloupku vstupní branky.

Nová přípojková pojistková skříň v plastovém provedení SS100/NVE1P–C (SJZ:B6) bude umístěna do výklenku v obvodové zdi domu č.p.6 na pozemku p.č. st.43.

Nová rozpojovací pojistková skříň v plastovém pilíři SR402/NKW2 (SJZ: R6) bude umístěna na pozemku p.č.646/2, ve vzdálenosti cca 1m od betonového sloupu č.74.

Nová rozpojovací pojistková skříň v plastovém provedení SV201/NSD1W–C (SJZ:R7) bude umístěna na pozemku p.č.646/2 na betonovém sloupu č.74. Spodní hrana skříně bude umístěna min. 1m nad okolním terénem.

Nová rozpojovací pojistková skříň v plastovém provedení SV101/NSW1W–C (SJZ:R8) bude umístěna na pozemku p.č.525/29 na betonovém sloupu č.82. Spodní hrana skříně bude umístěna min. 1m nad okolním terénem.

#### **k.ú. Bonkovice**

Nová přípojková pojistková skříň v plastovém pilíři SS200/NKE1P–C (SJZ:20) bude umístěna do oplocení na pozemku p.č. st.20 v těsné blízkosti stávajících skříní elektroměrových rozváděčů.

### **Obnova venkovního izolovaného vedení NN 0,4kV:**

#### **k.ú. Libenice u Tábora**

Stávající venkovní izolované vedení typu AES 4x70, umístěné na pozemcích p.č.646/2, p.č.524/11, p.č.524/8, p.č.525/6, p.č.525/30 a p.č.525/29, bude od sloupu č.74 ke sloupu č.82 přes sloupy č.75, č.76, č.77, č.78, č.79, č.80 a č.81 demontováno včetně podpěrných bodů (betonových sloupů). Demontované betonové sloupy budou nahrazeny novými betonovými sloupy „Majdalena“: sloupy č.74 a č.82 – 9,0m/6kN, sloupy č.75 až č.81 – 9,0m/3kN.

Na nových betonových sloupech bude provedena montáž nového venkovního izolovaného vedení NFA2X 4x120. Stejným typem kabelu budou provedeny svody do nové rozpojovací pojistkové skříně SV201/R7 na sloupu č.74 a nové rozpojovací pojistkové skříně SV101/R8 na sloupu č.82.

Na sloupu č.74 bude proveden nový svod ze stávajícího venkovního izolovaného vedení typu AES 4x70 ve směru od trafostanice BN\_0323 do nové rozpojovací pojistkové skříně SV201/R7.

### **Montáž nového kabelového vedení NN 0,4kV:**

#### **k.ú. Libenice u Tábora**

Ze stávajícího rozváděče NN (TS BN\_0323) bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu 1–AYKY–J 3x240+120, které bude uloženo do kabelové rýhy na pozemcích p.č.457/1, p.č.649, p.č.453/6 a p.č.650/2, kde bude zakončeno v nové rozpojovací pojistkové skříně v plastovém pilíři SR502/R5. Kabelové vedení bude podél polní cesty uloženo v „zeleném pásu“, cca 0,5m od okraje polní cesty. V komunikaci na pozemku p.č.650/2 bude kNN uložen v ochranné trubce d=160mm.

Z nové rozpojovací pojistkové skříně SR502/R5 bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu 1–AYKY–J 3x240+120, které bude uloženo do kabelové rýhy na pozemcích p.č.650/2, p.č.453/10 a p.č.453/9 (smyčka do nové SS100/X1). Z SS100/X1 přes p.č.453/9, p.č.453/10, p.č.650/1, p.č.453/2 a p.č.509 (smyčka do nové SS100/B8). Z SS100/B8 přes p.č.650/1, p.č.453/4 a p.č.st.36 (smyčka do nové SS100/4). Z SS100/4 přes p.č. st.36, p.č.646/2 a p.č. st.43 (smyčka do nové SS200/B6). Z SS200/B6 přes p.č. st.43, p.č.646/2, p.č.524/11 do nové rozpojovací pojistkové skříně v plastovém pilíři SR402/R6.

Z nové rozpojovací pojistkové skříně SR402/R6 bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu 1–AYKY–J 3x120+70, které bude uloženo do kabelové rýhy na pozemku p.č.646/2 a bude zakončeno v nové rozpojovací pojistkové skříně SV201 umístěné na betonovém sloupu č.74.

#### **k.ú. Bonkovice**

Z nové rozpojovací pojistkové skříně SV101/R8 bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu 1–AYKY–J 3x120+70, které bude uloženo do kabelové rýhy na pozemcích p.č.525/29, p.č.655, p.č.859, p.č.474, p.č.475 a p.č.st.30, kde bude zakončeno v nové pojistkové skříně v plastovém pilíři SS200/NKE1P–C (SJZ: 20).

## **Trvalá demontáž venkovního vedení 0,4kV, přepojení stávajících odběrů v obci Hatov:**

### **Hatov, k.ú. Libenice u Tábora**

#### Odběratel č.p.1:

Na stávajícím betonovém sloupu č.70 (na pozemku p.č.453/9) bude provedena demontáž stávajícího svodu AYKY 4x16 a stávající pojistkové skříň SP100/X1. Z nové SS100/1 bude vyvedeno nové HDV kabelem typu 1–CYKY–J 4x10, které bude zakončeno ve stávajícím elektroměrovém rozváděči domu č.p.1.

#### Odběratel č.p.8:

Od stávajícím betonového sloupu č.71 (na pozemku p.č.453/4) ke stávajícími střešníku č.92 (na domě č.p.8) bude provedena demontáž stávajícího venkovního vedení AYKYz 4x16. Na domě č.p.8 bude provedena demontáž svodu AYKY 4x16 a střešníku č.92. HDV pro č.p.8 bude vyvedeno z nové SS100/8 (kabel 1–AYKY–J 4x16) a uloženo do kabelové rýhy na pozemku p.č.509. Na pozemku p.č.st.47 (dům č.p.8) bude nový kabel HDV uložen pod omítku.

#### Odběratel č.p.4:

Na stávajícím střešníku č.72 (na domě č.p.4, parc.č.st.36) bude provedena demontáž stávajícího svodu AYKY 4x16. HDV pro č.p.4 bude vyvedeno z nové SS100/4 (kabel 1–AYKY–J 4x16) a uloženo do kabelové rýhy na pozemku p.č.st.36. Na domě č.p.4 bude nový kabel HDV uložen pod omítku.

#### Odběratel č.p.6:

Na stávajícím střešníku č.73 (na domě č.p.6, parc.č.st.43) bude provedena demontáž stávajícího svodu AYKY 4x16. HDV pro č.p.6 bude vyvedeno z nové SS200/6 (kabel 1–CYKY–J 4x10) a uloženo pod omítku domu č.p.6.

### **Hatov, k. ú. Bonkovice**

#### Odběratel č.p.20:

Stávající venkovní izolované vedení typu AYKYz 4x16, umístěné na pozemcích p.č.525/9, p.č.655, p.č.859, p.č.474, p.č.479/5 a p.č.st.30, bude od sloupu č.82 ke střešníku č.83 (umístěném na domě č.p.20) demontováno. Bude provedena demontáž stávajícího svodu AYKY 4x16, střešníku č.83 a stávající pojistkové skříň typu KLAD na domě č.p.20. HDV pro č.p.20 bude vyvedeno z nové SS200/20 (kabel 1–CYKY–J 4x10) a zakončeno ve stávajícím elektroměrovém pilíři. HDV pro nový odběr není předmětem této projektové dokumentace. Zařízení vybuduje žadatel na vlastní náklady.

#### Délka trasy:

Nové zemního vedení NN typu 1–AYKY–J 3x240+120 bude cca 379m, délka kabelu cca 417m

Nové zemního vedení NN typu 1–AYKY–J 3x120+70 bude cca 43m, délka kabelu cca 59m

Nové venkovní vedení NN typu NFA2X 4x120 bude cca 275m, délka kabelu cca 285m

#### **Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 457/1, 649, 453/6, 650/2, 650/3, 453/10, 453/2, 453/9, - 47, 509, 650/1, -36, 453/4, -43, 646/2, 524/11, 524/8, 525/6, 525/30, 525/29, 655, 453/1, 453/3, - 37/1, -37/4, 504/3, 524/7, -34, 519, 525/24 v katastrálním území Libenice u Tábora a na pozemcích parc.č. 859, 856/1, 474, 475, -30 v katastrálním území Bonkovice – liniová stavba, jak je vyznačeno na situačních výkresech v měřítku 1:200, které jsou součástí PD ověřené v územním řízení, každá změna v umístění stavby podléhá předchozímu schválení stavebního úřadu.
- 2) Pozemky budou využity pouze pro výše uvedený účel.
- 3) Při provádění stavby musí být respektovány obecné podmínky dotčených správců inženýrských sítí.
- 4) Po položení kabelů a před záhozem kabelové kynety je nutné přizvat pracovníky příslušné provozovny ČEZ Distribuční služby ke kontrole uložení kabelů.
- 5) Investor zajistí na své náklady před zahájením zemních prací vytýčení stávajících tras podzemních sítí ostatních vlastníků na pozemcích dotčených stavbou tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- 6) Všechny výkopy v ochranných pásmech budou prováděny ručně a s maximální opatrností.

- 7) Případná křížení a souběhy vedení stávajících sítí s instalacemi zřizovanými při stavbě musí být v souladu s ČSN 736005. V případě, že nebude možno dodržet při křížení nejmenší dovolenou vzdálenost dle ČSN 736005, bude nutno uložit vedení do chrániček.
- 8) Stávající sítě nesmí být stavbou poškozeny. V případě poškození bude tato skutečnost neprodleně oznámena jejich správci. Opravu poškozené kanalizace nebo vodovodu, provede její provozovatel na náklady investora stavby.
- 9) V případě odkrytí nebo poškození sítí musí být tato skutečnost neprodleně oznámena jejich správci. Před zahnutím takto odkrytých sítí musí být přizván zástupce provozovatele k odsouhlasení stavu, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 10) Po provedených zemních prací budou dotčené pozemky stavbou uvedeny do původního stavu.
- 11) Budou dodrženy a respektovány příslušné paragrafy památkového zákona.
- 12) Po dobu provádění stavebních prací odpovídá investor za čistotu vozovky a ostatních pozemků dotčených stavbou.
- 13) Stavbou nebude ovlivněna bezpečnost silničního provozu.
- 14) S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a jeho prováděcích předpisů, tj. vyhlášek č. 8/2021, o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- 15) Při přípravě tj. návrhu umístění, i při realizaci záměru musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození podzemních ani nadzemních částí stávajících stromů. Ochrana dřevin v průběhu stavby by měla být řešena v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zemní práce je nutno provádět mimo kořenový prostor dřevin.
- 16) Odstraňování mimo lesních dřeviny, včetně tzv. náletových a dřevin, lze provádět pouze v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a s vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění.
- 17) Při stavbě budou provedena taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší. Zejména bude dodržováno, aby na komunikace nevjížděla znečištěná stavební technika a vozidla a byly omezeny množství emisí z těchto strojů a stavební činnosti.
- 18) Nové stožáry linky VN budou opatřeny ochrannými prostředky. Které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem v souladu s ustanovením § 5a odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- 19) Na základě závazného stanoviska MěÚ Tábor - odboru životního prostředí ze dne 1.9.2022 č.j. METAB 51955/2022/OŽP/MKas, budou dodrženy podmínky:
  - a) Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích (např. odřené kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů).
  - b) Případná poškození, způsobená na stojících stromech, budou neprodleně řádně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít k následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene.
  - c) Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná přebytečná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad.
  - d) Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem.
  - e) Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích, únikem nebezpečných látek.
  - f) Na okolních pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť.
  - g) Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat výhradně na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.

h) Stavba bude realizována podle předložené dokumentace a v rozsahu uvedeném v žádosti. Případné změny stavby, které se budou dotýkat pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo pozemků ležících ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.

20) Na základě vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha v.v.i. ze dne 8.9.2022, č.j. ARUP – 5965/2022 budou dodrženy podmínky:

a) Bude písemně oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha v.v.i. v předstihu nejméně 14 dní zahájení zemních a výkopových prací.

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 20.10.2023 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí (o umístění výše uvedené stavby). V souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou dne 5.2.2026 účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a současně v souladu s §87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Stavební úřad posoudil umístění stavby a konstatoval, že stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, která byla doplněna vyhláškou 269/2009 Sb. a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Stavební úřad stanovil ve stavebním řízení tyto účastníky:**

Doručuje se podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům :

- Město Votice – vývěska
- Obec Střeziměř – vývěska
- Obec Borotín – vývěska

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) :

- ČEZ Distribuce a.s. Praha, IČ: 247 290 35, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Elmoz Czech, s.r.o., IČO: 47544929, Černoletská 2326, 256 01 Benešov

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) :

- Obec Střeziměř, IČO 00231771, Heřmaničky 28, 257 89
- Městys Borotín, IČ: 00252107, Borotín 57, 391 35

Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

- veřejnou vyhláškou.

Správci inženýrských sítí a dotčené orgány :

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t, IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Městský úřad Tábor – odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

**Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto:**

Námítky nebyly vzneseny.

**K žádosti byly předloženy tyto doklady:**

- informace o parcelách
- projektová dokumentace vypracovaná Ing. Miloslavem Pejcharem, ČKAIT-0012343
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 30.7.2024 zn. 0102188984
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 30.7.2024, zn.: 0700876972
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 30.7.2024, zn.: 0201762957
- vyjádření Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 30.7.2024 zn.: 1100147289

- vyjádření CRA a.s. ze dne 31.7.2024 zn. UPTS/OS/369814/2024
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 1.8.2024 č.j. 228792/24
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 30.7.2024, zn.: 240730-2028720277
- vyjádření Alfa Telecom s.r.o. ze dne 26.8.2022
- vyjádření CoProSys a.s. ze dne 15.9.2022
- vyjádření EG.D, a.s. ze dne 30.7.2024 zn. 07106-26327620 elektrická síť
- vyjádření EG.D, a.s. ze dne 30.7.2024 zn. 07106-26327620 plyn
- vyjádření MO sekce majetková ze dne 27.10.2022, SPZN 141732/2022-1322-OÚZ-BR
- vyjádření archeologického ústavu AV ČR, Praha v.v.i. ze dne 8.9.2022, č.j. ARUP – 5965/2022
- vyjádření Obce Střeziměř ze dne 26.8.2022
- vyjádření Městyse Borotín ze dne 14.9.2022
- souhrnné vyjádření MěÚ Votice – odboru výstavby, ÚP a ŽP č.j. 36005/2022/ÚPŽP-St ze dne 23.9.2022
- společné stanovisko MěÚ Tábor - odboru životního prostředí ze dne 12.9.2022 č.j. METAB 51127/2022/OŽP/Maš
- závazné stanovisko MěÚ Tábor - odboru životního prostředí ze dne 1.9.2022 č.j. METAB 51955/2022/OŽP/MKas

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato se stavbou.

## P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.

Ing. Viktor Červ  
Referent odboru výstavby, ÚP a ŽP  
MěÚ V O T I C E

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Votice, obecního úřadu Borotín a Střeziměř a na místě stavby a to včetně příloh.**

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne .....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručuje se podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům :

- Město Votice – vývěska
- Obec Střeziměř – vývěska
- Obec Borotín – vývěska

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) :

- ČEZ Distribuce a.s. Praha, IČ: 247 290 35, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Elmoz Czech, s.r.o., IČO: 47544929, Černoleská 2326, 256 01 Benešov

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) :

- Obec Střeziměř, IČO 00231771, Heřmaničky 28, 257 89
- Městys Borotín, IČ: 00252107, Borotín 57, 391 35

Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

- veřejnou vyhláškou.

Správci inženýrských sítí a dotčené orgány :

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t, IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Městský úřad Tábor – odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor